

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 40433/2026**

**Zákazník :** VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.  
Spojovací 1539  
396 01 Humpolec

**Číslo zakázky :** 23385  
**Přijem vzorku :** 15.7.2026 11:27  
**Vyšetření vzorku :** 15.7.2026 - 17.7.2026  
**Číslo jednací :** ZU/37182/2022  
**Číslo spisu :** S-ZU/37182/2022  
**Spisový znak :** 2.0.4

**Číslo objednávky :** J0053A22 + Dodatek č.1

| Informace o vzorku      |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vzorek číslo:</b>    | 80725                                                                                                      |
| <b>Datum odběru:</b>    | 15.7.2026                                                                                                  |
| <b>Název vzorku:</b>    | veřejný vodovod                                                                                            |
| <b>Místo odběru:</b>    | Těšenov, č.p. 24, RD                                                                                       |
| <b>Matrice:</b>         | voda pitná                                                                                                 |
| <b>Vzorkoval:</b>       | Kruchňová Iva                                                                                              |
| <b>Metoda vzork.:</b>   | SOP VZ OV 001 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458) |
| <b>Způsob odběru:</b>   | bodový vzorek                                                                                              |
| <b>Účel odběru:</b>     | kontrolní - opakovaný odběr                                                                                |
| <b>Množství vzorku:</b> | 0,3 l                                                                                                      |

| Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření |         |           |        |     |                |           |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|--------|-----|----------------|-----------|
| Ukazatel                                      | Hodnota | Jednotka  | *Limit | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
| intestinální enterokoky                       | 0       | KTJ/100ml | max.0  | A   | SOP OV 906     | -         |

\* Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě), nejistota měření se do hodnocení nezahrnuje:  
Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

**Poznámka k odběru:** Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

**Upřesnění SOP**  
SOP OV 906 (ČSN EN ISO 7899-2)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště):**  
6 - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako 95% konfidenční meze vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenese odpovědnost za tyto informace.

**Kontroloval:** Mgr. Jana Soukupová  
**Protokol vyhotovil:** Mgr. Jana Soukupová  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 22.7.2026

*Trnková*

Ing. Petra Trnková  
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



konec protokolu